



제2015-062842-01 호

안전인증서

Longvale Ltd.

Lancaster Park, Needwood Burton upon Trent Staffordshire DE13 9PD UK

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Junction Box

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

JB-132-A/B/C (Ex d IIC T6...T4) / 16-KA4BO-0031

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 'Lancaster Park, Needwood Burton upon Trent Staffordshire DE13 9PD UK'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 내외부 접지 연결부를 갖고, 최대 6개의 터미널 블록을 포함하는 원통 구조 Junction Box
- 정격: 최대 250 Vac, 5 A
- 사용주위온도: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (for T6), $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +85\text{ }^{\circ}\text{C}$ (for T5),
 $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +120\text{ }^{\circ}\text{C}$ (for T4)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: 없음.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx BAS 14.0059X Issue No.0)와 함께 사용

2016 년 1 월 25 일

한국산업기술시험원장



제 2015-062842-01 호



심사결과통지서

신청인	사업장명 Longvale Ltd.	사업장관리번호 -
	사업자등록번호 -	대표자 성명 Mr. Nathan Dear, Mrs. Carol Dear
	소재지 Lancaster Park, Needwood Burton upon Trent Staffordshire DE13 9PD UK	
안전인증대상 기계·기구명 Junction Box		
형식(규격) JB-132-A/B/C	용량(등급) Ex d IIC T6...T4	

「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따라 실시한

[] 예비심사

[] 서면심사

[√] 기술능력 및 생산체계 심사 결과가 [√] 적 합 함을 통지합니다.
[] 부적합

[] 개별 제품심사

[] 형식별 제품심사

2015 년 12 월 29 일

인증심사원

최 용 원

(인)

한국산업기술시험원장

